

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надеждинскому муниципальному  
району управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
С.Вольно-Надеждинское, ул.Рихарда Дрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: ond\_nadezhd@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 102/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего  
вида № 29 поселка Тавричанка Надеждинского района»,  
в лице исполняющего обязанности заведующего МКДОУ «ДСОВ №29 п. Тавричанка»  
*Шмырева Татьяна Михайловна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 19 августа 2021 года № 102 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», п.2 ч.1 ст.57 ФЗ № 248-ФЗ от 31.07.2020  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с  
20.08.21 года по 26.08.21 года  
проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственный инспектор по Надеждинскому муниципальному району по пожарному надзору  
*Охотникова Виолетта Андреевна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего  
вида № 29 поселка Тавричанка Надеждинского района», по адресу: п. Тавричанка, ул. Квартальная 10  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *исполняющим обязанности заведующего МБДОУ «ДСОВ №29» Шмыревой Татьяной  
Михайловной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Наружные пожарные лестницы НПЛ № 1,2,3,4,5, со второго этажа выполнены с нарушениями установленных норм и правил (высота ограждения лестниц не соответствует нормам СП 1.13130.2009)	ФЗ от 22.07.2008 г. Т 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.2, п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, СП 1.13130.2009 п.4.4.2, Правила противопожарного режима п.24.	20.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Надеждинскому  
муниципальному району по пожарному надзору  
Охотникова Виолетта Андреевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

"23" августа 2020 г.



(подпись)

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

Григорьев  
(подпись)  
"23" августа 2020 г.

И.О. Григорьевича Шендрова И.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору